



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО**  
**КАЛИНИНСКОМУ, ЛЫСОГОРСКОМУ И САМОЙЛОВСКОМУ РАЙОНАМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  
412484, Саратовская область, г. Калининск, ул. Советская, д.31, E-mail: rodionovagpn@mail.ru

г. Калининск, ул. Советская, д. 31

«21» мая 2019 г.  
«15» час. «00» мин.

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

**№ 32**

**По адресу/адресам:** Саратовская область, Калининский район, с. Новые Выселки, ул. Кооперативная, д.2.

**На основании:** распоряжения №32 от 19.04.2019 главного государственного инспектора Калининского, Лысогорского и Самойловского районов Саратовской области по пожарному надзору подполковника внутренней службы Яковенко Д.А.

**проведена внеплановая проверка в отношении:** МБОУ «СОШ с. Новые Выселки Калининского района Саратовской области».

**Дата и время проведения проверки:** с 09 час. 00 мин. "25" апреля по 15 час. 00 мин. «21» мая 2019г.

**Общая продолжительность проверки:** 14 дней.

**Акт составлен:** ОНД и ПР по Калининскому, Лысогорскому и Самойловскому районам Саратовской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области.

**С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):** директор Шерстюкова С.В. в 11 ч. 00 м. 19.04.2019 / Шерстюкова С.В./

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:** -

**Лицо(а), проводившее проверку:** главный государственный инспектор Калининского, Лысогорского и Самойловского районов Саратовской области по пожарному надзору подполковник внутренней службы Яковенко Д.А.

**При проведении проверки присутствовали:** директор Шерстюкова С.В.

**В ходе проведения проверки:**

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

-предписание №21/1/1 от 10.04.2017 не выполнено в полном объеме, а именно:

-пункт 1 - складское помещение №1, расположенное в подвале, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 4, 54 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таб. А3 СП 5.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования автоматическая пожарная сигнализация и автоматическое пожаротушение», п.4, п.14 таблица №3 п.5.1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, помещений, сооружений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»);

-пункт 2 - складское помещение №2, расположенное в подвале, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 4, 54 №123-ФЗ от 22.07.2008, таб. А3 СП 5.13130.2009, п.4, п.14 таблица №3 п.5.1 НПБ 110-03);

-пункт 3 - помещение для хранения спортивного инвентаря, расположенное в подвальном помещении не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 4, 54 №123-ФЗ от 22.07.2008, таб. АЗ СП 5.13130.2009, п.4, п.14 таблица №3 п.5.1 НПБ 110-03)

-пункт 7 - спортивный зал не оборудован автоматической пожарной сигнализацией (ст. 4, 54 №123-ФЗ от 22.07.2008, таб. АЗ СП 5.13130.2009, п.4, п.14 таблица №1 п.38 НПБ 110-03)

-пункт 8 - на территории школы отсутствует источник наружного противопожарного водоснабжения (ст.4, 62, 68 Федерального закона №123-ФЗ, п. 4.1. СП 8.13130.09 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»).

нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки) :

 / Д.А. Яковенко /

 / Шерстюкова С.В. /

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки) :

\_\_\_\_\_ / Д.А. Яковенко /

\_\_\_\_\_ / Шерстюкова С.В. /

Прилагаемые к акту документы: предписание №32/1/32 от 21.05.2019

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_ / Д.А. Яковенко /

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

24 мая 2019г.

 / Шерстюкова С.В. /

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_