



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
КАЛИНИНСКОМУ, ЛЫСОГОРСКОМУ И САМОЙЛОВСКОМУ РАЙОНАМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

412484, Саратовская область, г. Калининск, ул. Советская, д. 31, E-mail: rodionovagpn@mail.ru

Предписание № 32/1/32

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с. Новые Выселки Калининского района Саратовской
области» Шерстюковой Светлане Владимировне

Во исполнение распоряжения №32 от 19.04.2019 главного государственного инспектора Калининского, Лысогорского и Самойловского районов Саратовской области по пожарному надзору подполковника внутренней службы Яковенко Д.А. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. "25" апреля по 15 час. 00 мин. «21» мая 2019г. главным государственным инспектором Калининского, Лысогорского и Самойловского районов Саратовской области по пожарному надзору подполковником внутренней службы Яковенко Д.А. проведена внеплановая проверка МБОУ «СОШ с. Новые Выселки Калининского района Саратовской области», расположенного по адресу: Саратовская область, Калининский район, с. Новые Выселки, ул. Кооперативная, д.2.

совместно с директором МБОУ «СОШ с. Новые Выселки Калининского района Саратовской области» Шерстюковой С.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1.	Оборудовать складское помещение №1, расположенное в подвале, автоматической пожарной сигнализацией	ст. 4, 54 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4, п.14 таблица №3 п.5.1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, помещений, сооружений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	20.11.2019	

2.	Оборудовать складское помещение №2, расположенное в подвале, автоматической пожарной сигнализацией	ст. 4, 54 №123-ФЗ от 22.07.2008, таб. АЗ СП 5.13130.2009, п.4, п.14 таблица №3 п.5.1 НПБ 110-03	20.11.2019	
3.	Оборудовать помещение для хранения спортивного инвентаря, расположенное в подвале автоматической пожарной сигнализацией	ст. 4, 54 №123-ФЗ от 22.07.2008, таб. АЗ СП 5.13130.2009, п.4, п.14 таблица №3 п.5.1 НПБ 110-03	20.11.2019	
4.	Оборудовать спортивный зал автоматической пожарной сигнализацией	ст. 4, 54 №123-ФЗ от 22.07.2008, таб. АЗ СП 5.13130.2009, п.4, п.14 таблица №1 п.38 НПБ 110-03	20.11.2019	
5.	Оборудовать территорию школы источником наружного противопожарного водоснабжения	ст.4, 62, 68 Федерального закона №123-ФЗ, п. 4.1. СП 8.13130.09 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»	20.11.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Калининского, Лысогорского и Самойловского
районов Саратовской области по пожарному надзору
подполковник внутренней службы
«21» мая 2019 г.



Д.А. Яковенко

Предписание для исполнения получил(а):
Директор МБОУ «СОШ с. Новые Выселки
Калининского района Саратовской области»
«1» мая 2019 г.



Шерстюкова С.В.