



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление по Саратовской области  
(Северо-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области)  
Ленина ул., д. 100 г. Аткарск, 412423  
Тел/факс 8.845-52-3-28-64 E-mail atkrpn@san.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 135**

об устранении нарушений законодательства

«28» февраля 2020 года

г. Калининск

Должностным лицом: старшим специалистом 1 разряда Северо-Западного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Альшиной Эльмирой Исхаковной  
(указать полностью занимаемую должность, фамилию, имя, отчество)

На основании акта по результатам проведения мероприятия по контролю (надзору) № 135 проведённого в отношении юридического лица муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Новые Выселки Калининского района Саратовской области»

(наименование проверяемого объекта указанием организационно-правовой формы: ОАО, ЗАО, ООО, ГУП, МУП, ИП)  
Юридический и фактический адрес: 412467 Саратовская область, Калининский район, с. Н.Выселки, ул. Кооперативная д. 2,  
ОГРН 1026400784915, дата регистрации 04.04.2002 года  
ИНН 6415004606

директор (руководитель) директор школы Шерстюкова Светлана Владимировна

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения: Имеются участки отслаившейся краски в спортивном зале, на втором этаже в коридоре и в лаборантской по физике на потолке имеются следы протекания кровли, отслаивается штукатурка. На 2-м этаже имеются трещины на стене около оконных рам, выявленные недостатки являются нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 4.28, в соответствии с которым: Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. На втором этаже в коридоре из – за изношенности окон невозможно проводить сквозное проветривание, является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.п. 6.6, в соответствии с которым «Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы. Рекомендуемая длительность сквозного проветривания приведена в таблице 2.и п. 6.8.«Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года». Отсутствует горячее водоснабжение для мытья рук учащихся в столовой, что является нарушением п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, в соответствии с которым: «Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательного учреждения, дошкольного образования и интерната при общеобразовательном учреждении, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и



биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты во вновь строящихся и реконструируемых общеобразовательных учреждениях».

В кабинете информатики свет от оконных проемов падает на мониторы, что является нарушением, что является нарушением п. 6.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персонально-вычислительным машинам и организации работы», в соответствии с которым, «Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева».

При спортивном зале раздевальные для мальчиков и девочек не оборудованы, что является нарушением п. 4.14. СанПиН 2.4.2.2821-10, в соответствии с которым: «При спортивных залах в существующих общеобразовательных учреждениях должны быть предусмотрены снарядные; раздевальные для мальчиков и девочек».

Руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»;

#### **ПРЕДПИСАЛ:**

1. Провести косметический ремонт (покраска, побелка, оштукатуривание потолков, стен) в спортивном зале, в коридоре на 2 этаже, лаборантской кабинете физики. Срок: 03.08.2020 г.

2. Обеспечить проветривание в коридоре на 2 этаже, окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. Срок: 03.08.2020 года.

3. К раковинам для мытья рук учащихся в обеденном зале обеспечить подводом горячей воды через смесители.

Срок: 03.08.2020 г.

4. При спортивном зале оборудовать раздевальные для мальчиков и девочек. Срок: 03.08.2020 года.

5. В кабинете информатики обеспечить расстановку рабочих столов в соответствии с требованиями санитарных правил. Срок: 03.08.2020 года.

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в Северо-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: 412481, Саратовская область, город Калининск, ул. Территория ЦРБ, д. 6, в срок до 03.08.2020 года.

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий возлагается на юридическое лицо муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Новые Выселки Калининского района Саратовской области», в лице директора школы Шерстюковой Светланы Владимировны

( Должность, Ф.И.О. лица на которое возлагается ответственность)

При предъявлении юридическим лицом, законным представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, должностным лицом в Северо-Западный ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области необходимой документации до истечения указанного в предписании срока его исполнения, подтверждающей исполнение всех указанных в предписании пунктов в срок, повторное предписание не выдаётся, а ранее выданное предписание будет считаться исполненным.

Часть. 1 статьи 19.5. КоАП РФ предусмотрено привлечение к административной ответственности за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль). Об устранении нарушений законодательства.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность по ст. 19.7. КоАП РФ.



В соответствии с п. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

В соответствии с п.4 ст. 198 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации заявление об обжаловании ненормативного правового акта (предписания) может быть подано в арбитражный суд в течение трёх месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Старший специалист 1 разряда  
Северо-Западного ТО  
Управления  
Роспотребнадзора по  
Саратовской области

Э.И. Альшина

Расписка в получении Предписания

Настоящее предписание получила

« 28 » февраля 2020 г.

(Подпись)

(Шерстюкова С.В.)  
(Ф.И.О.)

